



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.СН.ПР026/2.Н.00098
(номер сертификата соответствия)

009831

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Хенкель Рус». Адрес: 107045, г. Москва, Колокольников пер., д. 11. ОГРН: 5087746653760. Тел. (495) 795-05-95, факс (495) 795-05-95.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
изготовителя продукции)

«Polypag AG». Адрес: Tiefenackerstrasse 52, CH-9450, Altstätten, Швейцария. Тел. +41 71 757 64 11, факс +41 71 757 64 98.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по
сертификации, выдавшего сертификат
соответствия)

ОС «Огнестойкость» ЗАО «ЦСИ «Огнестойкость». 109428, г. Москва, ул. 2 - ая Институтская, д. 6, тел. (495)709-32-83, факс (495)709-32-84. ОГРН: 1105018003936. Свидетельство о подтверждении

компетентности № НСОПБ ЮАБ0.RU.OS.ПР.026/2 выдано 23.12.2011 г. Ассоциацией «НСОПБ».

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО

ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной
продукции, позволяющая провести
идентификацию)

Пена монтажная противопожарная полиуретановая
МАКРОFLEX FR 77 PRO (МАКРОFЛЕКС ФР 77
проф.), выпускаемая по технической документации
изготовителя. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)
57 7250

код ТН ВЭД России
3214 10 100 1

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов
организаций, сводов правил, условий договоров на
соответствие требованиям которых проводилась
сертификация)

ГОСТ 30247.0-94, ГОСТ 30247.1-94:

предел огнестойкости образца стены газобетонной с
вертикальными линейными швами глубиной не менее 200 мм и
шириной не более 50 мм, заполненными послойно пеной

монтажной противопожарной полиуретановой МАКРОFLEX FR 77 PRO (МАКРОFЛЕКС ФР 77 проф.)
толщиной не менее 60 мм, негорючим минераловатным утеплителем плотностью не менее 150 кг/м³,
изготовленным из каменной ваты на основе базальтовых пород, толщиной не менее 80 мм и пеной
монтажной противопожарной полиуретановой МАКРОFLEX FR 77 PRO (МАКРОFЛЕКС ФР 77 проф.)
толщиной не менее 60 мм, составляет EI 240.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № 8 сд/ск-2014 от
30.01.2014 г. ИЦ «Огнестойкость» ЗАО «ЦСИ «Огнестойкость»,
рег. № НСОПБ ЮАБ0.RU.ИЛ.ПР.024/2 от 23.12.2011 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по
сертификации в качестве доказательств соответствия
продукции)

Акт инспекционного контроля за сертифицированной
продукцией № 017 сд/ск/ик/13 от 06.08.2013 г. ОС
«Огнестойкость» ЗАО «ЦСИ «Огнестойкость», рег. № НСОПБ

ЮАБ0.RU.OS.ПР.026/2 от 23.12.2011 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 13.03.2014 по 12.03.2017

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Н. В. Ковыршина

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

А. А. Талызин

